



संपदा विभाग Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम

Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram

शुद्धिपत्र - बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम ने **7 अगस्त, 2025** को आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग** के लिए ई-निविदा आमंत्रित की थी।

2. कुछ बोलीदाताओं से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन स्वीकार किए गए हैं:

क्रम. सं	सवाल	बैंक का स्पष्टीकरण
a.	ग्राउटेबल पाइप स्टैंड सहित एक्सट्रैक्टर आर्म्स की स्टीक संख्या के बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है। (कृपया कार्य का दायरा और तकनीकी विनिर्देश, मात्रा अनुसूची और बीओक्यू देखें - निविदा दस्तावेज़ के पृष्ठ 34, 36 और 56)	ग्राउटेबल पाइप स्टैंड के साथ एक्सट्रैक्टर आर्म्स की कुल संख्या दो है।
b.	आवश्यक अतिरिक्त फिल्टरों की संख्या के बारे में स्पष्टता। (कृपया निविदा दस्तावेज़ के पृष्ठ 36 और 56 पर मात्रा और बीओक्यू की अनुसूची देखें)	अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल और अतिरिक्त फिल्टर की आवश्यकता है: <ul style="list-style-type: none"> a. इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल- 2 संख्या. b. प्री फिल्टर - 4 संख्या c. पोस्ट फिल्टर - 2 संख्या निर्माता के मानकों के अनुसार मशीन में स्थापित मात्रा की मौजूदा संख्या।

3. निविदा में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें, विनिर्देश आदि समान रहेंगे।

4. यह दस्तावेज़ उपरोक्त कार्य के लिए निविदा दस्तावेज़ (भाग-I) का एक हिस्सा होगा और इस दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रति निविदा (भाग-I) के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

**क्षेत्रीय निदेशक
(केरल और लक्ष्मीपुरम)**