



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, भुवनेश्वर

शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के लिए न्यूनतम 15 केएलडी प्रत्येक (2 संख्या) की क्षमता वाले एफआरपी से बने पैकेज टाइप अधिमानतः भूमिगत सीवेज उपचार संयंत्र की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) के लिए निविदा।

ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर/एस्टेट/16/23-24/ईटी/256](#)

उक्त निविदा आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) और एमएसटीसी की वेबसाइट (www.mstccommerce.com/eproc) के माध्यम से 01 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में, निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है:

क्रमांक	इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए चर्चा/प्रश्नों का विषय	बैंक की टिप्पणियाँ
1	FRP (जैसे: UL-1316) के लिए मानक के संबंध में जिसे स्थापित किया जाना है	FRP टैंक का मानक UL-1316 या ASME-RTP-1 होना चाहिए।
2	संभावित बोलीदाताओं ने पूछा कि क्या टैंक को भूमिगत स्थापित किया जाना है	हाँ, टैंक केवल भूमिगत स्थापित किया जाना चाहिए

2. निविदा में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर