

भारतीय रिजर्व बैंक
Reserve Bank of India
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
College of Agricultural Banking, Pune

परिसर अनुभाग / Premises Section

E-Tender Number: - [RBI/CAB PUNE/Estate/15/23-24/ET/172](#)

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - रजनीगंधा स्टाफ क्रार्टर, भा. रि. बै., कृ. बै. म., पुणे स्थित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के चार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आठ फ्लैट का नवीनीकरण।

यह बैठक 09 नवंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे में आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यवाही का नेतृत्व सहायक महाप्रबन्धक श्रीमती अंजली कार्येकर ने किया।

2. (a) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची: -

| Sr. No. | Name | Designation |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | श्रीमती अंजली कार्येकर | सहायक महाप्रबन्धक |
| 2 | श्रीमती सायली कांबले | सहायक प्रबन्धक |
| 3 | श्री सुधांशु विक्रम | सहायक प्रबन्धक (तकनीकी-सिविल) |
| 4 | श्रीमती पूजा पौ | जेर्झ, (तकनीकी-सिविल) |

(b) कंपनी/व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि की सूची

| Sr. No. | Name of Entity | Name of the Representative |
|---------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | मेसर्स बी एम कंस्ट्रक्शंस | श्री बी एम पाटिल |
| 2 | मेसर्स डी बी शेंडगे | श्री डी बी शेंडगे |
| 3 | मेसर्स जेड ए मर्चेंट | श्री अजहर मर्चेंट |

3. आरंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सलाह दी कि वे अपने संदेह/प्रश्न, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें। प्रतिनिधियों को निविदा के विभिन्न पहलुओं और बैंक की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया और उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वे निविदा के लिए बोली लगाने के लिए एमएसटीसी पोर्टल - संस्करण 3 पर अपनी कंपनी / व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार को पंजीकृत करें।

4. बैठक के दौरान उठाए गए प्रश्न और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:



| Sr. No. | Query raised by Vendor | Clarification of queries |
|---------|---|---|
| 1. | How measurement will be done for Granite? | Only exposed plan area where granites are actually fixed at site will be measured and paid for. Necessary deductions for kitchen sink to be considered in quoted rate. In facia, backsplash and drops of width up to 100 mm and for providing opening of required size & shape for kitchen sink in kitchen platform, LPG hose etc. including moulding, rubbing and polishing of cut edges, cleaning etc. will not be measured separately. |
| 2. | Solvency certificate (recently issued) for other works can be submitted for the captioned work? | Yes. Bidder Should furnish solvency certificate issued by the bidder's Banker specifically for the purpose of work for an amount equal to ₹36.75 Lakh. |
| 3. | What is Mode of measurement? | As stated in the tender |

5. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यवृत्त में दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद बोली प्रस्तुत करें। (बैठक के इस कार्यवृत्त की विधिवत हस्ताक्षरित/मुद्रित प्रति अपलोड की जानी चाहिए)। सभी विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरबीआई परिसर में काम करते समय सुरक्षा आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए साइट का दौरा करें। बोलीदाताओं को सलाह दी गई थी कि वे भाग-। के साथ मूल्य बोली प्रस्तुत न करें, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह दोहराया गया कि यह निविदा दस्तावेज का पूरक है और निविदा का हिस्सा होगा। यदि निविदा दस्तावेज और शुद्धिपत्र के बीच कोई संघर्ष होता है, तो शुद्धिपत्र प्रबल होगा।

6. बोली दस्तावेज के शेष नियम, शर्तें और विनिर्देश समान बने रहेंगे। बोली प्रस्तुत करने को बोली दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा। बैंक भविष्य में किसी भी बोलीदाता/ठेकेदार से आगे किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।