



भारतीय रिज़र्व बैंक-मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
संपदा कक्ष, बी के सी

भारतीय रिज़र्व बैंक के बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, कार्यालय भवन, सी -9 बिल्डिंग में विद्युत पैनल और केबलिंग का काम हेतु ई-निविदा (कार्यक्रम संख्या: [आरबीआई/मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/17/26-27/ईटी/67](#)) - बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

उपर्युक्त ई-निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 04 जून, 2026 (गुरुवार) को सुबह 11:00 बजे संपदा कक्ष, बीकेसी में आयोजित की गई थी।

2. संपदा कक्ष, बीकेसी के निम्नलिखित अधिकारी उपरोक्त बोली-पूर्व बैठक में शामिल हुए

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री. अभिजीत एस वराडे	सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी-विद्युत)
2	श्री अप्पासाहेब भीमराव पाटिल	सहायक प्रबंधक (तकनीकी-विद्युत)
3	श्री. के. विष्णु वर्धन	सहायक प्रबंधक

3. बैठक में विभिन्न फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे

क्र.सं.	फर्म का नाम	प्रतिनिधियों का नाम
1	मेसर्स रमेश इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स	श्री. रमेश बी. शिंगन
		श्री. अनमोल बाबाराम घग
2	मेसर्स शेटी प्रोजेक्ट्स	श्री. नवनीत काले

4. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	फर्मों द्वारा उठाया गया प्रश्न	बैंक द्वारा दी गई टिप्पणियां/स्पष्टीकरण
1	स्विचगियर के लिए सामग्री के अनुमोदित निर्माण में सी एंड एस निर्माण को शामिल करने का अनुरोध किया गया था।	अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और स्विचगियर के लिए सामग्री के अनुमोदित मेक की सूची में सी एंड एस मेक को अतिरिक्त मेक के रूप में शामिल किया गया है।
2	कैपेसिटर के लिए सामग्री के अनुमोदित निर्माण में एलके, ईपीसीओएस, टीआईपीसीओएन, सुबोधन बनाने का अनुरोध किया गया था।	अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और एलके, ईपीसीओएस, टीआईपीसीओएन, सुबोधन को सामग्री के अनुमोदित मेकों की सूची में अतिरिक्त मेक के रूप में शामिल किया गया है।
3	मल्टीफंक्शन मीटर और एपीएफसी रिले के लिए अनुमोदित मेक प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।	यह स्पष्ट किया गया था कि एलके या सीमेंस मीटर और रिले प्रदान करता है।
4	इलेक्ट्रिक पैनलों से पृथ्वी कनेक्टिविटी के बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था।	यह स्पष्ट किया गया कि निकटतम उपलब्ध मौजूदा अर्थिंग स्ट्रिप्स से आवश्यक हार्डवायर के साथ 25x3 मिमी हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रिप का उपयोग करके प्रत्येक पैनल को दो बिंदुओं पर अर्थ कनेक्टिविटी प्रदान की जाए।

5	बीओक्यू (एपीएफसी पैनल) के छूट आइटम नंबर एफ 5 के बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था।	यह स्पष्ट किया गया कि बिल ऑफ क्वांटिटीज में छूट के तहत आइटम नंबर 5 को एपीएफसी पैनल 40 केवीआर के बजाय एपीएफसी पैनल 120 केवीआर के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि छूट के लिए एक अतिरिक्त आइटम " एपीएफसी पैनल 60 केवीएआर " (आइटम नंबर. 6) को बिल ऑफ क्वांटिटीज में छूट के तहत जोड़ा गया है। तदनुसार, बीओक्यू को संशोधित किया गया है।
6	एमसीबीडीबी को पृथ्वी कनेक्टिविटी के बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था।	यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक एमसीबीडीबी में 2 बिंदुओं पर पृथ्वी कनेक्टिविटी है। यह सूचित किया गया कि जहां भी आवश्यक हो प्रत्येक एमसीबीडीबी को निकटतम उपलब्ध मौजूदा अर्थिंग से एमसीबीडीबी में 2 बिंदुओं पर 12 एसडब्ल्यूजी, जीआई अर्थ वायर के साथ अर्थ कनेक्टिविटी प्रदान की जाए।

5. निविदा की सभी शर्तें एवं नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

**क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र**