



भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
संपदा विभाग Estate Department
बेंगलूरु Bengaluru

प्री-बिड मिनट्स: भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु के मुख्य कार्यालय भवन में N+1 पैरेलल रिडंडेंट मोड (बैटरी बैंक सहित) में 2 x 120 kVA और 2 x 100 kVA अनइंटरप्रेड पावर सप्लाई सिस्टम का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

E-Tender ID: [2026 RBI 292285 1](#)

शीर्षकित कार्य के लिए 'पूर्व-निविदा बैठक' निर्धारित समयानुसार 29 सितंबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे मीटिंग रूम, दूसरी मंजिल, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु में आयोजित की गई थी। पूर्व-निविदा बैठक के दौरान आरबीआई के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य और संभावित बोलीदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे:

क्रमांक	आरबीआई अधिकारियों का नाम और पद
1.	श्री व्योम गुप्ता, उप महाप्रबंधक (संपदा)
2.	श्री सुरेश कुमार के, सहायक प्रबंधक (तकनीकी - इलेक्ट्रिकल)
3.	श्रीमती दीपिका पुरोहित, सहायक प्रबंधक (संपदा)
4.	श्री चंद्रकांत बी, सहायक प्रबंधक (संपदा)
5.	श्री प्रज्वल कब्बुरकर, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

क्रमांक	संभावित बोलीदाताओं के नाम	प्रतिनिधि का नाम
1.	मेसर्स रियेलो पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्री जी. प्रकाश
2.	मेसर्स डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्री करिबसज्जैया एच. एच
3.	मेसर्स पावर वन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री एस. वेंकटेश
4.	मेसर्स एक्यूटेक	श्री महंतेस

पूर्व-निविदा बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रश्न / मुद्दे उठाए गए / चर्चा किए गए। इन प्रत्येक प्रश्न / मुद्दों के संबंध में बैंक द्वारा दी गई स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	प्रश्न / प्रस्ताव / मौजूदा स्थिति	बैंक का उत्तर / संशोधित शर्त
1	सभी संभावित बोलीदाताओं के विक्रेता प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की ताकि व्यापक प्रस्ताव तैयारी के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा सके।	विक्रेताओं को औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे निविदा जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए अपने अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत करें (स्पष्ट कारण सहित), ताकि उस पर बैंक द्वारा विचार किया जा सके।

2	इनपुट और आउटपुट पावर सप्लाई व्यवस्था के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाना है?	बैंक के इंजीनियर ने स्पष्ट किया है कि संभावित बोली लगाने वालों को टेंडर दस्तावेज़ के सेक्शन VI के क्लॉज़ 4.0 में दी गई तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करना चाहिए।
3	आपूर्ति किए जाने वाले UPS का निर्धारित ब्रांड और मॉडल क्या है, साथ ही कोई विशिष्ट तकनीकी विनिर्देश या आवश्यक प्रमाणन भी शामिल है?	बैंक के इंजीनियर ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति किए जाने वाले UPS को टेंडर दस्तावेज़ के अनुभाग VI के खंड 6.0 में दी गई तकनीकी विनिर्देशों के साथ-साथ टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का भी पूर्ण रूप से अनुपालन करना चाहिए।
4	संपूर्ण रखरखाव अनुबंध (CAMC) की आवृत्ति क्या है?	बैंक के इंजीनियर ने स्पष्ट किया है कि CAMC की आवृत्ति टेंडर दस्तावेज़ के अनुभाग VI के खंड 21.0 में दी गई विनिर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

उपस्थित विक्रेताओं को कार्य के दायरे की बेहतर समझ के लिए साइट का दौरा कराया गया।

नोट: उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाता को जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। पूर्व-निविदा बैठक के मिनट्स निविदा का हिस्सा होंगे। निविदा दस्तावेज़ के अन्य सभी हिस्से अपरिवर्तित रहेंगे। निविदाओं का प्रस्तुतिकरण बोली दस्तावेज़ और संशोधन/स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
बेंगलूरु