



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Nagpur / नागपुर

Estate Department / संपदा विभाग

नागपुर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अतिरिक्त कार्यालय भवन में DIT सर्वर रूम के लिए 2X3.5 टन क्षमता वाले प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग (PAC) यूनिट्स के 2 सेट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग (SITC)

उपर्युक्त कार्य के लिए बोली-पूर्व बैठक संपदा विभाग द्वारा मुख्य कार्यालय भवन के सम्मेलन कक्ष में **21 जुलाई 2026** को प्रातः **11:00** बजे निम्नलिखित की उपस्थिति में आयोजित की गई:

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए:

1. श्री बा कमल नायक, सहायक महाप्रबंधक
2. श्री आर के खंडेलवाल, सहायक प्रबन्धक (तक.- विद्युत)
3. श्री पलाश चौरसिया, सहायक प्रबन्धक (संपदा)
4. श्री स्वप्निल तुले, कनिष्ठ अभियंता (तक.- विद्युत)

निविदाकर्ता:

1. कु. कविता (मैसर्स एडवांस रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग)
2. श्रीमती. अपूर्वा राऊत (मैसर्स एडवांस रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग)
3. श्री. हर्षवर्धन रायजादा (मैसर्स वेयरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड)
4. श्री अब्दुल खान (मैसर्स स्टर्लिंग और विल्सन)
5. श्री. योगेश चंद्रायन (मैसर्स वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड)
6. श्री. टॉम ईपेन डोमिनी (मैसर्स सिमी इलेक्ट्रॉनिक्स)

इन संभावित बोलीदाताओं द्वारा सवाल मिले हैं:

1. मैसर्स एयरव्यू इंजीनियर्स (सवाल 1-4)
2. श्रीमती इंदु कपूर (मैसर्स इंटरियोआर्च आईटी इंफ्रा - सवाल 5)
3. श्री सुमित शोकीन (मैसर्स एडोर **HVAC** कॉन्ट्रैक्टर - सवाल 5)

संभावित बोलीदाताओं द्वारा (ईमेल के माध्यम से) पूछे गए सवालों और उन पर बैंक की प्रतिक्रिया की सूची इस प्रकार है:



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
Nagpur / नागपुर
Estate Department / संपदा विभाग

खंड (Clause)	विक्रेता द्वारा पृच्छा (Query)	बैंक की टिप्पणियाँ
प्रशंसक व्यास (Fan Diameter) – न्यूनतम 595 व्यास	किसी एकल निर्माता के पंखे के आकार तक सीमित; सीएफएम (CFM) आधारित विनिर्देश का अनुरोध।	फैन का व्यास - कम से कम 595 mm व्यास या OEM के अनुसार स्वीकार्य।
परिवेशी डिज़ाइन स्थिति (Ambient Design Condition) – (-5°C से 45°C)	ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य स्थान से प्रतिलिपि (copy) बनाई गई है; नागपुर के लिए लागू नहीं।	सेक्शन-V में एम्बिएंट रेंज - 5°C से 45°C (नागपुर का एम्बिएंट तापमान) बताई गई है।
वि-आर्द्रीकरण चक्र (Dehumidification Cycle) – स्प्लिट-सक्शन / स्प्लिट-लिक्विड	शब्दावली किसी एकल निर्माता के लिए विशिष्ट है।	टेंडर की शर्तों में कोई बदलाव नहीं
निकास विन्यास (Discharge Configuration) – फ्लोर डिस्चार्ज / बॉटम डिस्चार्ज	आंतरिक विरोधाभास जो अस्पष्टता उत्पन्न कर रहा है।	"फ्लोर डिस्चार्ज" और "बॉटम डिस्चार्ज" एक ही शब्द हैं।
ओईएम विशिष्टता (OEM Specificity) – सामान्य तकनीकी विनिर्देश	निविदा में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देश किसी एकल विशिष्ट मूल उपकरण निर्माता (OEM) के अनुरूप प्रतीत होते हैं।	कोई खास ज़रूरत नहीं बताई गई है।

बैंक भविष्य में किसी भी वेंडर/कॉन्ट्रैक्टर की ओर से किसी भी अतिरिक्त सवाल या स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।