

भारतीय रिजर्व बैंक
Reserve Bank of India
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
College of Agricultural Banking, Pune

परिसर अनुभाग / Premises Section

E-Tender Number: - [RBI/CAB PUNE/Estate/13/23-24/ET/126](#)

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - सीएबी, आरबीआई परिसर, पुणे के लिए कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का डीएसआईटीसी

यह बैठक 20 अक्टूबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे में आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यवाही का नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक श्रीमती अंजली कार्येकर ने किया।

2. (a) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची: -

Sr. No.	Name	Designation
1	Smt. Anjali Karyekar	AGM
2	Smt. Sayali Kambale	Assistant Manager
3	Smt Pooja Pai	Junior Engineer, (Technical-Civil)
4	Shri Shubham Pisal	Junior Engineer, (Technical-Electrical)

(b) कंपनी/व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि की सूची

Sr. No.	Name of Entity	Name of the Representative
1	Aqua Tech Engineers	Shri. Chakradhar Reddy

3. आरंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सलाह दी कि वे अपने संदेह/प्रश्न, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें। विक्रेताओं को अपने आगे के प्रश्न, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए जेनेरिक ईमेल आईडी प्रदान की गई थी। प्रतिनिधियों को निविदा के विभिन्न पहलुओं और बैंक की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया और उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वे निविदा के लिए बोली लगाने के लिए एमएसटीसी पोर्टल - संस्करण 3 पर अपनी कंपनी / व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार को पंजीकृत करें।



4. बैठक के दौरान उठाए गए प्रश्न और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

Sr. No.	Query raised by Vendor	Clarification of queries
1.	Can we suggest new technology instead of MBBR for space or power saving or case of operation?	No. MBBR based STP is required to be installed in the CAB Campus.
2.	Its mentioned 1 year DLP & 4 years AMC comprehensive -Man power is included in AMC or only AMC without operation	Please refer to financial bid (Part II) Item Sr No 2 is for comprehensive AMC Item Sr No 3 is for deployment of manpower
3.	You have mentioned Engineer for 4 years, but his cost for 4+1 years will be around 13 lacs or for STP the rate will not be viable	1) Estimated cost mentioned is for capital cost. 2) Tender clause 3.1.2(a) 2 specify requirement of engineer for 5 years.
4.	How did you arrive to the costing of tender rate?	Representative(s) of bidders may visit the office to check item wise details.
5.	The hardness is not mentioned & vessel size of softener is mentioned to be 13*65.	Softner is required. Please refer section V of tender for technical details.
6.	What is the OBR-? & salt quantity or kindly specify the hardness so we can properly calculate the softener sizing.	
7.	What will be the vendor's scope in MPCB Liasoning-only document submission or full till approval?	MPCB liasoning including document submission and full Liaoning till final approval comes under the scope of work
8.	Kindly mention the treated water disposed - location and distance	Treated Effluent Storage Tank will have to be kept over the Equipment room as shown in the drawing.
9.	Is the treated water pumping system available for flushing water transfer?	No



10.	What kind of pipe is approved for the sever inlet line connection? RCC/plastic/-?	UPVC Pipes. Pl refer section V H approved makes
11.	You have mentioned sludge disposal but we need clarity on this, what is percentage of wetness you are expecting? For what do you want to use in garden or give it for municipality for recycling?	a) Sludge drying equipment gravity bag type percentage of moisture around 40% is required to be ensured. b) STP treated water is intended to use for Garden, toilet flush, etc.
12.	After site visit the last Inlet chamber, we will need at least 4 to 5 lows of ideal time that the server does not flow. Kindly ensure the same.	Vendor's representative(s) may check the required details as per site conditions.

5. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यवृत्त में दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद बोली प्रस्तुत करें। (बैठक के इस कार्यवृत्त की विधिवत हस्ताक्षरित/मुद्रित प्रति अपलोड की जानी चाहिए)। सभी विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरबीआई परिसर में काम करते समय सुरक्षा आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए साइट का दौरा करें। बोलीदाताओं को सलाह दी गई थी कि वे भाग-1 के साथ मूल्य बोली प्रस्तुत न करें, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह दोहराया गया कि यह निविदा दस्तावेज का पूरक है और निविदा का हिस्सा होगा। यदि निविदा दस्तावेज और शुद्धिपत्र के बीच कोई संघर्ष होता है, तो शुद्धिपत्र प्रबल होगा।

6. बोली दस्तावेज के शेष नियम, शर्तें और विनिर्देश समान बने रहेंगे। बोली प्रस्तुत करने को बोली दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा। बैंक भविष्य में किसी भी बोलीदाता/ठेकेदार से आगे किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।