



भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग, चंडीगढ़

भारतीय रिज़र्व बैंक के चंडीगढ़ स्थित मुख्य कार्यालय भवन के आईटीबीपी बिलेट्स में वीआरएफ़ आधारित वातानुकूलन प्रणाली की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य

[RBI/Chandigarh Regional Office/Estate/1/26-27/ET/5](#)

उपरोक्त निविदा की बोली-पूर्व बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ कार्यालय में आयोजित की गई थी। कोई भी फर्म / निविदाकर्ता / फर्म का प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि, एक फर्म से ईमेल के माध्यम से query प्राप्त हुई है।

2. फर्म ने ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किए। बैंक की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

S. No.	Name of the firm	Query / Suggestion by Firm	Bank's Remarks
1	M/s Arrow Refrigeration	The firm has requested addition of Samsung make to the list of approved make of VRF systems.	The list of approved makes for VRF system stands revised as "Daikin/ Mitsubishi/ Carrier/ Toshiba/ Fujitsu General/ Blue Star/ LG/ Samsung or equivalent. Equivalent make to be approved by Bank's Engineer"
2	M/s Arrow Refrigeration	The firm has requested the Bank to consider Class 1 closed-cell elastomeric nitrile rubber insulation in place of Class 0 closed-cell elastomeric nitrile rubber material, citing	Tender specifications shall remain unchanged.

		availability constraints of the latter for limited quantity involved in the project.	
3	M/s Arrow Refrigeration	The firm has requested the Bank to consider 6 mm insulation thickness on drain pipes instead of 9 mm thick insulation on drain pipes, citing difficulty in proper supporting and saddling with standard PVC clamps.	Tender specifications shall remain unchanged.

3. यह बोली-पूर्व बैठक के मिनट निविदा दस्तावेज का हिस्सा बनेंगे।
4. निविदा की अन्य सभी शर्तें और नियम समान रहेंगे।
5. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किया गया है।
6. फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना, निविदा दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।